



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60112.0244.2025**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Filtry powietrza:**
- kompaktowe, w klasie filtracji: M6, F7, F8, F9, H10, H11, H13, H14
- absolutne, w klasie filtracji: H10, H11, H13, H14, U15

Zawierający / containing: włókno szklane i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obszaru, w jakim są one stosowane. Montaż, eksploatacja i wymiana filtrów powietrza zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

MKA System s.c.
41-200 Sosnowiec
ul. Mikołajczyka 61-63



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MKA System s.c.
41-200 Sosnowiec
ul. Mikołajczyka 61-63

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.09.23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.09.23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 września 2025

The date of issue of the certificate: 23rd September 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko